

# 用語集

## か行

### 供試品

- 適合性評価試験の実施対象となる申請品の型式のことです。
- 防爆構造電気機械器具新規検定申請書には、供試品の情報を記載しなければなりません。

## さ行

### 指定外国検査機関

指定外国検査機関制度の下で登録を受けている ExCB のことです。

### 指定外国検査機関制度

指定外国検査機関制度とは、検定申請書類に、指定外国検査機関として登録を受けた ExCB が発行した ExTR を以下のように取り扱うことができる制度のことです。

「ExTR が適正であると確認されたときには、実機による検査に代えて、ExTR による検査を実施する。」

なお、以下の条件が満たされている必要があります。

- ◎ ExTR は、型式検定申請品に該当するものであること。
- ◎ ExTR には IECEx システムによって付与された固有の識別番号の記載があること。
- ◎ ExTR は、申請時点で型式検定の基準として採用されている防爆指針に適合していることを明らかにするものであること。  
この場合、ExTR にはわが国の List of National Differences をカバーする補足試験データが盛り込まれている必要があります。
- ◎ ExTR の発行年月日は、発行元である指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。
- ◎ ExTR は、指定外国検査機関の証明書作成員によって作成されていること。

## た行

### 同一型式

供試品及びそれと「同一」な型式からなるグループを一件の申請としてまとめて申請することが可能です。  
このような、供試品と「同一」な型式のことを「同一型式」や、「同一型式品」とよびます。

同一型式の詳細については、公益社団法人産業安全技術協会(TIIS)が販売する以下の資料を参照してください。

- 防爆構造電気機械器具 型式検定の手引き  
(本質安全防爆構造を除く防爆構造電気機械器具における同一型式の範囲の考え方)

● 防爆構造電気機械器具 型式検定の手引き

(本質安全防爆構造の防爆構造電気機械器具における同一型式の範囲の考え方)

TIIS の販売する書籍一覧: [https://www.tiis.or.jp/book\\_list\\_1/](https://www.tiis.or.jp/book_list_1/)